

介護老人保健施設 はしりみず しんわ走水荘



所在地：神奈川県横須賀市走水2-5-6
建築面積：1,480.80㎡
延床面積：3,897.11㎡
構造・規模：鉄筋コンクリート造、地上3階建、塔屋1階
設計・監理：(株)日生建築計画研究所
施工：建築／三井住友建設(株)
電気／(株)美濃屋山村電気
オープン：平成21年9月

環境にめぐまれた横須賀市走水に、入所療養介護をはじめ、
デイケアサービスを展開している介護老人保健施設。
照明は高齢者に対して優しく潤いのある照明計画を実施。

基本的な日常生活が過ごせる家庭的な 潤いのある介護老人保健施設

介護老人保健施設しんわ走水荘は、病院での治療後や自宅での療養生活に不安をもっている人々を対象に、リハビリや看護・介護などのケアを通し、心身の機能回復や機能維持を図るため、様々な専門スタッフにより家庭復帰を目指して日常活動支援が行われています。

新しく整備された施設は3階建てで、広びろとした食堂、レクリエーション・談話コーナーを中心に、ゆったりとした居室、理学療法士がサポートする機能訓練室、リハビリテーション、診察室などを配置。屋上からは富士山、270°のワイドなオーシャンビューを堪能でき、風呂は地下85mから水を汲み上げて沸かして使用するなど、充実した施設になっています。

高齢者に対して優しく潤いのある家庭的な暖かみの光環境を創出

エントランスホールは、高品位で反射率のよい銀色鏡面の電球色FHT42Wダウンライト(遮光角15°)を採用。明るさを確保しながら暖かな雰囲気を出しています。通所リハビリテーションは2面を全面ガラスとした明るい空間で、照明はCチャン回避形FHF32W2灯用埋込器具を整列配置。点灯区分を細分化して不要な明るさをカットできるようにし、省エネを図っています。特別浴室の照明は、高湿度環境用直付器具カバー付(FHF32W×2)を設置し、高い安全性と天井面の圧迫感を軽減した浴場に最適な光環境を得ています。

食堂およびレクリエーション・談話室は、光の方向性をもたないFHP32W3灯用埋込スクエア器具バツフル付を均等配置。眩しさを軽減(遮光角15°)しながら温白色の光色で、高齢者に優しく潤いのある照明環境としています。居室は、家庭的な安らぎを演出するため、器具全体が柔らかな光に輝くシーリングライト(FHC20W+34W／FHC27W+34W)を採用。ベッドライトにはアームスタンドを、常夜灯にはLED[イー・コア]ダウンライト(0.9W)を、フットライトにはLED[イー・コア]ブラケット(0.9W)を使用し、省エネに配慮されています。また、居室廊下の照明は、FHT42Wダウンライトを採用し、間引点灯制御を可能とし、電力量の軽減を図っています。



通所リハビリテーションの照明 FHF32W2灯用埋込器具を採用し、点灯区分を細分化して不要な明るさをカット



1階トイレの照明 人感センサーでON-OFF自動制御



1階廊下の照明



浴室脱衣室の照明



エントランスホールの照明 反射率のよい銀色鏡面のダウンライトを採用



特別浴室の照明 高湿度環境用直付器具カバー付を設置



食堂およびレクリエーション・談話室の照明 FHP32W3灯用埋込スクエア器具バップル付を採用。眩しさを軽減し、潤いのある照明環境を創出



居室(2床)の照明 家庭的な親しみのある丸形シーリングライトをベース照明に、洗面台にミラーライトを採用



居室のシーリングライト



居室のLED〔イー・コア〕フットライト



2F浴室の照明



2F廊下の照明 間引点灯が可能



居室(1床) 丸形シーリングライトと電球スタンドを採用

主な照明器具一覧

設置場所	器具名	形名	台数	ランプ
室内	直付器具(カバー付)	FHT-42570-PH9	4	32WHf 蛍光ランプ×2
	埋込器具	FHR-42848-PM9	34	32WHf 蛍光ランプ×2
	埋込器具(バップル付)	FHR-33311-PR9	96	32W コンパクト形蛍光ランプ×3
	ダウンライト(銀色鏡面)	FHD-41011-PM9	121	42W コンパクト形蛍光ランプ
		BFD-10501	135	電球形蛍光ランプ12W形
	シーリングライト	FVH77544SUEL	60	環形蛍光ランプ20W+34W
		FVH77544SUEL	40	環形蛍光ランプ27W+34W
	ブラケット	FB200002ZEL	45	20W 蛍光ランプ
	電球スタンド	IL-12002M	100	60W 形ホワイトランプ
	LEDブラケット(足元灯)	LEDB80002CW-LS	70	LED 消費電力:0.9W