

福岡県前原市
 (財)九州盲導犬協会
 総合訓練センター 管理棟

施工担当者より

こういった施設を手がけるのは初めてでしたので、名古屋にある盲導犬訓練センターまで設計事務所の方々と視察に行ったのですが、例えば部屋の壁には犬を繋ぐためのフックを各所に設けるため、配線器具はそこから離れた場所に配置するなど、細かい点まで参考になりました。

照明はやはり“明るさ”が第一条件でした。会議や訓練などさまざまな目的に使用される3階の多目的ホールの平均照度は700lxとなっています。

宿泊訓練室に設置されている屋外洗い場には、主に排泄物処理のため、手元不如意にならないようセンサー付ブラケットを設置しました。ただし訓練室を長期間使用しない時は室内にあるスイッチを切ることで、センサー自体も働かないようにしています。



施工担当者：
 永洩電業(株) 常務取締役
 堀 安憲さん

犬と人間が共に使用する、盲導犬訓練施設。
 常に手元を明るくし、事故の起こらないような工夫をこらしました。



これで解決!

多目的ホール

32W3灯用スクエア器具と
 ユーライン2ダウンライトで高照度を確保



FHR-33311-PR9



これで解決!

宿泊訓練室

20W4灯直管シーリングで
 明るさを確保



FPH81885K



これで解決!

屋外洗い場

屋外洗い場にセンサー付
 ブラケットを設置



BFB13031ZCN



これで解決!

会議室

ルーバ付器具で
 グレアを制御



FHR-42788N-PN9



■施工物件 (財)九州盲導犬協会
 総合訓練センター 管理棟

■施設の概要
 所在地：前原市大字東字下田702番
 延床面積：2,053.36㎡
 構造・規模：RC造・地上3階建
 設計・監理：協立設計(株)
 施工/建築：安藤建設(株)九州支店
 電気：永洩電業(株)
 竣工：平成18年7月

